РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-34 - (8)
гр. Плевен, 04.01. 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление с вх. № РР-02-34-(2)/ 15.07.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“ (в т.ч. противопожарни нужди)

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: “ Порови води в Кватернера - Айдемирска низина”, код BG1G0000QAL012.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № РР-02-34-(2)/ 15.07.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.

С писмо изх. № РР-02-34-(3)/ 26.08.2021 г. на БДДР е изискана е допълнителна информация от заявителя, която е представена с писмо вх. № РР-02-34-(4)/ 01.09.2021 г.

Направена повторна преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване по електронен път на 20.12.2021 г. на НАП ТД Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 195532104148472/ 21.12.2021 г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения. Извършена писмена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят няма задължения.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера - Айдемирска низина”, код BG1G0000QAL012, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и добро химическо състояние.

Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и добро химично състояние. Направената преценка по чл. 62, ал. 1 на ЗВ е положителна и въз основа на нея се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане.

3.Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ШК Раней 4 – Лесилхарт – Силистра” *(шахтов кладенец)*
Дълбочина – 23,50 м. Стоманобетонови пръстени ∅ 560мм с височина 100см и дебелина на стените 80 см. до дълбочина 23,50 м. На дълбочина 20,80 м са разположени 10 бр. стоманени

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

дренажни лъча ∅219 мм и дължина 30 м. Гравийна засипка с диаметър 5-20 мм в затръбното пространство от 2 до 23,50 м.

Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява с потопяема помпа тип „Grundfos SP-30-6“ с максимален дебит Q = 0,5 л/ сек и напор 46 м на дълбочина 11,5 м. от повърхността.

4. Място на водовземане: Шахтов кладенец в поземлен имот 00895.506.91, обл. Силистра, общ. Силистра, с. Айдемир, Промишлена зона "Запад", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За пристанище, площ 1218 кв. м, квартал 17, парцел част от 27 - предоставен за ползване чрез нотариално заверено съгласие.

ШК Раней 4- Лесилхарт-Силистра” *(шахтов кладенец)*

Географски координати в система WGS 84:

N44^{0}06’55.077” E27^{0}11’20.336”

Надморска височина в Балтийска височинна система:

H=18.5 м

5. Обект на водоснабдяване: Оросяване на тревни площи и поддържане на противопожарен запас в поземлен имот с идентификатор 0895.506.90 по КККР на с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,5 л/сек

Годишен воден обем: 15768 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността: 15768 куб.м/годишно

СВН = 8,13 м, кота СВН = 10,37 м

Допустимо понижение: $S_{макс.доп.}$ = 0,01 м при $ДВН_{макс}$ = 8,14 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:

а) Ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води на кладенеца, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.

б) други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането- средноденонощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество
- Да поддържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на личния или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличено на основание
чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“