РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-308 – (3)

гр. Плевен, ..18.12.....2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление с вх. № РР-02-308/ 06.10.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" и „Водоснабдяване за други цели".

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите „Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000K1B041.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Подадено заявление с вх. № РР-02-308/ 06.10.2023 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води. Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите.

БДДР е направила запитване по електронен път в НАП Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 195532304615543/ 01.12.2023 г. агенцията е отговорила,че юридическото лице – заявител няма задължения. Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят няма задължения.

Извършена е преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), които се прилагат до приемане на актуализирани планове.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000K1B041, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно целите за опазване на околната среда за подземните води, посочени в ПУРБ, за тялото са предвидени следните цели: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние на зоната по

показателите NO3 и PO4; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК – ЗК Мотор 93 - Бабук" (Тръбен кладенец)
Дълбочина – 114,00 м. Сондирано с диаметър ∅ 375 мм от 0 до 40,00 м. Обсаден с кондукторна колона с диаметър ∅ 325 мм., циментирана в затръбието. Сондиране в интервала от 40,00 до 114,00 м с диаметър ∅ 270 мм и обсаждане с ПВЦ плътни тръби с диаметър ∅ 200 мм в интервала от 0 до 114 м. Водоприемна част: в интервала от 43 до 93,00 м. и от 98 до 108,00 м. Затръбното пространство в интервала от 114,00 м до 40,00 м запълнено с гравийна засипка. Около устието на кладенеца е изградена шахта с вътрешни размери 260x260x185 см., затворена с метален капак.

Експлоатацията на кладенеца се осъществява с потопяема помпа "Grundfos" SP 30-11 с дебит Q = 30 $м^3$/час, мах. напор 84,5м спусната на дълбочина 95 м

4. Място на водовземане: Тръбен кладенец в поземлен имот 02097.91.101, област Силистра, община Силистра, с. Бабук, м. Под новите лозя, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 7708 кв. м, стар номер 094001, заповед за одобрение на КККР № РД-18-1845/13.11.2018 г. на Изп. директор на АГКК
„**ТК – ЗК Мотор 93 - Бабук** " (Тръбен кладенец)
Географски координати в система WGS 84:
N 44⁰ 00'35.207" E 27⁰13'50.433"
Надморска височина в Балтийска височинна система:
H 70,03 м

5. Обект на водоснабдяване:
Гравитачно поливане на 52 дка коноп в землището на с Бабук ЕКАТТЕ 02097
Приготвяне разтвори за растителна защита в ПИ 02097.91.101, с. Бабук, общ. Силистра, обл. Силистра за борба срещу плевели и вредни насекоми по отглеждани земеделски култири (рапица, слънчоглед, царевица, пшеница и ечемик) и доставянето им до земеделските площи с водоноска до землищата на с. Бабук ЕКАТТЕ 02097, с. Ценович ЕКАТТЕ 78358, гр. Алфатар ЕКАТТЕ 00415, обл. Силистра

6. Проектни параметри на използването:
Средноденонощен дебит: 2,3 л/сек
Максимален дебит: 8,3 л/сек до 6,6 часа в денонощието.
Годишен воден обем: 72533 куб.м/годишно
Сезонен воден обем: 16942 куб.м/годишно
Период на черпене в сезона: от 01 април – 30 август
Минимално необходимо водно количество за дейността: 16942 куб.м/годишно
СВН = 56,75 м, кота СВН = 13,28 м
Допустимо понижение: $S_{макс.доп.}$ = 10,35 м при $ДВН_{макс.}$ = 67,10 м.
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води
- Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – 47304 куб.м/годишно
- Водоснабдяване за други цели – 25229 куб.м/годишно

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: измерване на черпените водни количества от кладенеца

- Да се извършва ежемесечно измерване на динамично водно ниво и веднъж в началото на сезона – статично водно ниво
- Собствен мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал.1, т.1 включва:
- Ежегодно химичен анализ на подземната вода от кладенците, през периода 1 август до 30 септември, по показателите: pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- други показатели , по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и фосфати (в периода 1-31 март);
- Изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл.67, ал. 1 по Наредба 1/ 10.10.2007 и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа
- Химичните анализи да се извършват в акредитирана лаборатория. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането-среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество
- Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен – 5800, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"